

Damixa Rowan, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark.

Organisationsnummer: 56416218.

Tel: +45 63102210, fax: +45 63102209.

E-post: danmark@fmm-mora.com hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Rowan ettgreppsblandare för tvättställ med eller utan lyftventil.

Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.

Modell 67823 är avsedd för installation med vattenvärmare för varmvatten.

Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8" eller Ø 10 mm rörände.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps tvättställsblandare,

Damixa Rowan med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 670210000.

Damixa Rowan med anslutning G 3/8", Damixa nr. 670210038.

Damixa Rowan med anslutning G 3/8" och lyftstång/bottenventil, Damixa nr. 678210038.

Damixa Rowan med anslutning Ø 10 mm och lyftstång/bottenventil, Damixa nr. 678210000.

Damixa Rowan med anslutning G 3/8" & Ø 10 mm och lyftstång/bottenventil, Damixa nr. 678230000.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa Rowan, version 03.16 - 20134.00.

Installationsanvisning Damixa Rowan med vattenvärmare, version 11.14 - 12447.00.

Skötselansvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande SC0702-17 | 2017-06-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se



Internt Nr.: 7P03007



Sida 1 (2)

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsår och månad*
Kontrollorgan

Damixa
✚
RISE Certifiering 1002
SC0702-17
enligt handelsnamn
åå.mm
RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 475720B från DTI, Dansk Teknologiskt Institut.
Rapport 392-2015-00257201 och 392-2015-00257301 från Eurofins, Danmark.
Rapport SBF2015F0178 från Sintef, Norge.
Rapport VTT-S-00142-15 från VTT, Finland.
Rapport 57214216-1 från LGA, Tyskland.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-06-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Marcus Tillman