

Dansk Indeklimate Mærkning
Certifikat nr. 009



Dansk Indeklimate Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Vægge, Knauf Stålbyggesystemer (ubehandlede Knauf plader)

Knauf A/S
Kirkebjerg Parkvej 9-11E
2605 Brøndby

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
30. maj 2024

Rikke Paulsen
Dansk Indeklimate Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklimate Mærknings gældende forretningsorden.
Dansk Indeklimate Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

Indehaver af mærkningstilladelse:

Dansk Indeklimate Mærkning
Gregersensvej | 2630 Taastrup
indeklimatemark@teknologisk.dk
<https://indeklimatemark.dk>



TEKNOLOGISK
INSTITUT

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 009

Knauf A/S

Kirkebjerg Parkvej 9-11E
2605 Brøndby

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Første udstedelsesdato

Prøvet produkt

Vurdering af produktgruppe

Vægge, Knauf Stålbyggesystemer (ubehandlede Knauf plader)

General labelling criteria, 7th edition 2021
Wall and ceiling systems, 5th edition, 2018
1. maj 1995
Tectopanel G1

EMISSIONSKLASSE 1

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn	
TVOC ₂₈	0,01 mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	< 0,005 mg/m ³

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	10 døgn

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn	
TVOC	≤ 10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,01 mg/m ³

Emission målt efter 28 døgn	
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤ 1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,001 mg/m ³
R-værdi	≤ 1

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	≤ 100 døgn

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤ 0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤ 1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤ 1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,1 mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.