



TYPGODKÄNNANDE 1696 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Grohe AG

Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Tyskland

Tel: +49 2372 93 2029

E-post: grohe@grohe.se

Hemsida: www.grohe.com

Grohe mekaniska blandararmaturer, G2 BauCosmo Relaunch

Produktbeskrivning

Ettgreppsblandare i förkromad mässing, med och/eller utan bottenventil. Blandararmaturena är försedda med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

Avsedd användning

Tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten.

Omfattning

Enligt tabellen i avsnittet "Tillhörande handlingar" nedan.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om « Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön», under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|--------------------------------------|--|
| Byggprodukter med bedömda egenskaper | 1:4 |
| Installationer för tappvatten | 6:62, första meningen, 2:a stycket och allmänt råd |
| Tappvattenflöde | 6:623, första meningen |
| Återströmning | 6:624 |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedel.

Märkning ska innehålla följande information:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Innehavare: | Grohe AG |
| Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer: | Produktnamn (artikelnr.) 0202 |
| Tillverkningsställe: | 0202 |
| Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen: | (t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer) |
| Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217: | |
| Certifieringsorgan: | Kiwa Sverige AB |
| Akrediteringsnummer: | 1913 |
| Typgodkännande: | 1696 |
| Kontrollorgan: | Kiwa Certification AB |

CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe:

Tillverkningsställe ID kod 0202.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **148/15 revision 5**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt gällande kontrollanvisningar.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

| Produkt | Produktvarianter med artikelnummer | Monteringsanvisning |
|------------------|---|-----------------------------------|
| BauLoop 23335xx1 | StartLoop 23915xx1, BauEdge 23328xx1, StartEdge 23342xx1, BauEdge 23330xx1, StarLoop 23349xx1, BauLoop 23337xx1, BauLoop 23878xx1, StartLoop 23351xx1, BauEdge 23895xx1, StartEdge 23580xx1, 24196xx1, 24199xx1 BauEdge 24193xx1. | BauEdge/BauLoop – 99.0041.131 |
| BauLoop 22054xx1 | StartLoop 23915xx1, BauEdge 23559xx1, BauLoop 23883xx1, BauEdge 23899xx1, StartEdge 23900xx1. | |
| BauLoop 23877xx1 | BauLoop 23879xx1, StartLoop 23882xx1, BauEdge 23894xx1, BauEdge 23896xx1, StartEdge 23898xx1. | |
| BauLoop 23762xx1 | BauEdge 23758xx1, StartLoop 23774xx1, BauLoop 23778xx1, StartLoop 23886xx1, BauEdge 23901xx1, StartEdge 23905xx1, 24200xx1 BauEdge 23904xx1, BauLoop 23917xx1. | BauLoop - 99.0710.031 |
| BauLoop 23887xx1 | BauEdge 23759xx1, StartLoop 23779xx1, StartLoop 23889xx1, BauEdge 23908xx1, StartEdge 23909xx1. | |
| BauLoop 23885xx1 | BauEdge 23902xx1 | StartEdge/StartLoop – 99.0040.231 |
| BauLoop 23763xx1 | StartEdge 23776xx1, StartLoop 23780xx1, BauLoop 23891xx1, BauEdge 23911xx1, BauEdge 23760xx1, StartEdge 24201xx1 | |
| BauLoop 23764xx1 | BauEdge 23761xx1, StartEdge 23777xx1. | |
| BauEdge 23757xx1 | StartEdge 23773xx1. | |

Bedömningsunderlag

Bedömningsrapport och underlag dnr. 132/21.

Kommentarer

Blandararmaturerna är verifierade enligt EN 817:2008 och NKB 4, avsnitt 3.3.2.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2022-01-12

Diarienummer: 431/21

Giltigt till: 2025-10-14

Tidigare diarienummer: 132/21


Bengt-Olov Andin


Kasem Bjelevac