



TYPGODKÄNNANDE 1653

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Grohe AG

Industriepark Edelburg 58675, Hemer, Tyskland

Tel: +49 2372 93-2028

E-post: grohe@grohe.se

Hemsida: www.grohe.com

Mekaniska disklådsblandare

Produktbeskrivning

Engreppsblandare av mässing, artiklarna 31696xx0 respektive 31713xx0 är försedda med integrerad diskmaskinavstängning, samt blandarmodellen Eurosmart är väggmonterad. Blandarmaturerna förses med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

Avsedd användning

Köksblandare för kallt och varmt tappvatten.

Omfattning

Enligt tabellen i avsnittet "Tillhörande handlingar" i detta certifikat.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om «3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön», under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Tappvattenflöde och buller	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Grohe AG
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Fabrikkod 5201
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa Certification AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1653
Kontrollorgan:	Kiwa Certification AB

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Tillverkningsställe:

Fabrikkod 5201.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB**Kontrollavtal: **148/15, revision 5**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Produktbeteckning	Artikel nr..	Monteringsanvisning
Bau Curve	31715xx0	99.1252.131
Bau Eco	31680xx0	
Bau Edge	31696xx0	
	31693xx0	
Bau Flow	31688xx0	99.1252.231
Bau Loop	31706xx0	99.1253.031
	31713xx0	
Start Curve	31717xx0	
Start Eco	31685xx0	
	31686xx0	
	31687xx0	
Start Edge	31697xx0	
	31698xx0	
	31699xx0	
Start Flow	31691xx0	
	31739xx0	
	31740xx0	
Start Loop	31714xx0	
Via Start	30575xx0	
Eurosmart	31509xx2	99.0267.131

Bedömningsunderlag

Provningsrapporter nr. 202000190 från SINTEF och nr. 642405E från DTI.

Kommentarer

Blandarna är verifierade enligt EN 817:2008 och NKB produktregel nr.4.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-09-05

Diarienummer: 262/2022

Giltigt till: 2025-05-03

Tidigare diarienummer: 315/2020


Bengt-Olov Andin

Kasem Bjelevac