

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 007



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Knauf Danoline Cleaneo Systemlofter (færdigbehandlede overflader) incl. skinneresystem

Knauf A/S

Kirkebjerg Parkvej 9-11E

2605 Brøndby

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:

30. maj 2024

Dansk Indeklima Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.
Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 007

Indehaver af mærkningstilladelse:

Knauf A/S

Kirkebjerg Parkvej 9-11E
2606 Brøndby

Produktgruppe

**Knauf Danoline Cleaneo Systemlofter (færdigbehandlede overflader)
incl. skinnesystem**

Prøvnings- og mærkningskriterier

General labelling criteria, 7th edition 2021
Wall and ceiling systems, 5th edition, 2018

Første udstedelsesdato

1. maj 1995

Prøvet produkt

Contour G1

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 1

PARTIKELKLASSE LAV

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC ₂₈	0,03	mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	< 0,005	mg/m ³

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	10 døgn

Partikelafgivelse	0,13 mg/m ²
-------------------	------------------------

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn		
TVOC	≤	10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01 mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn		
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001 mg/m ³
R-værdi	≤	1
Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	≤	60 døgn

Partikelklasse		
Lav	≤	0,75 mg/m ²
Mellem	0,75 < x ≤	2,00 mg/m ²
Høj	>	2,00 mg/m ²

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1 mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.