

Dansk Indeklimate Mærkning

Certifikat nr. 079



Dansk Indeklimate Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Byggesten af porebeton og kalksandsten iht. DS/EN 771-4 og DS/771-2 samt præfabrikerede armerede elementer iht. EN 12602 og mineralske isoleringsplader iht. ETA-05/0093

Xella Danmark A/S

Lysholt Allé 11

7100 Vejle

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:

17. december 2026

Rikke Paulsen

Dansk Indeklimate Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklimate Mærknings gældende forretningsorden.
Dansk Indeklimate Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 079

Indehaver af mærkningstilladelse:

Xella Danmark A/S
Helge Nielsens Allé 7
8723 Løsning

Produktgruppe

Byggesten af porebeton og kalksandsten iht. DS/EN 771-4 og DS/771-2 samt præfabrikerede armerede elementer iht. EN 12602 og mineralske isoleringsplader iht. ETA-05/0093

Prøvnings- og mærkningskriterier

General labelling criteria, 7th edition, 2021
Ceiling and wall systems, 5th edition, 2018

Første udstedelsesdato

17. december 2008

Prøvet produkt

Multipor

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 1

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC ₂₈	0,006	mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	0,002	mg/m ³

Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	30	døgn

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn		
TVOC	≤	10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01 mg/m ³

Emission målt efter 28 døgn		
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001 mg/m ³
R-værdi	≤	1

Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	≤	100 døgn

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01	mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06	mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1	mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.